УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Сафоновский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 16416 от «23» сентября 2026 года
по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное Унитарное Предприятие «Единая водоснабжающая организация» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

Юридический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49

Фактический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: заявка № 67-20С/934-2026 от 08.09.2026 года.

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3908С от 18.09.2026 года, № 3920С от 21.09.2026 года.

Установлено: Дата проведения инспекции**:** 23.09.2026 года; дата выдачи: 23.09.2026 года.

Объект инспекции: Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения (артезианская скважина № 1 ТВР 1933) органолептические (мутность (по формазину), цветность, запах, привкус), микробиологические (E. coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

Заключение:

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 17.09.2026 года из артезианской скважины № 1 ТВР 1933 Муниципального Унитарного Предприятия «Единая водоснабжающая организация» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, м.о. Духовщинский, д. Шиловичи, по исследованным показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел V, п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственные исполнители _____ С.Ф. Девятов, врач по общей гигиене, стажер
(подпись)

_____ А.В. Зыков, врач по общей гигиене
(подпись)

_____ А.Г. Степанова, врач по общей гигиене,
(подпись) заместитель технического директора ОИ

М.П.

Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Юридический адрес: 214013, Россия, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12,
тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тульский пер, дом 12, литера А, тел.: +7 (4812) 38-42-04, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 214013, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тульский пер, дом 12, литера Б, тел.: +7 (4812) 38-42-04, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 215505, Россия, Смоленская обл, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68, тел.: +7 (48142) 3-03-01, e-mail: fbuzsf@fguz-sm.ru; 214018, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тенишевой ул, дом 26, литера Д, тел.: +7 (4812) 55-11-21, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 214018, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тенишевой ул, дом 26, литера Ж, тел.: +7 (4812) 55-03-72, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 214018, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тенишевой ул, дом 26, литера В, тел.: +7 (4812) 61-18-07, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 216501, Россия, Смоленская обл, Рославльский р-н, Рославль г, Энгельса ул, дом 7, тел.: +7(48134)63640, e-mail: roslavlfguz@fguz-sm.ru; 215111, Россия, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма г, Красноармейское шоссе ул, дом 7б, тел.: +7(48131)2-57-20, e-mail: vzmfbuz@fguz-sm.ru; 216500, Россия, Смоленская обл, Рославльский р-н, Рославль г, Карла Маркса ул, д. 32, тел.: +7 (48134) 4-04-69, e-mail: roslavlfguz@fguz-sm.ru; 215110, Россия, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма г, Герцена ул, д. 16, тел.: +7 (48131) 2-03-22, e-mail: vzmfbuz@fguz-sm.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ.
Врач-бактериолог
_____ Л.И. Александрова
18.09.2026

Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3908С от 18.09.2026

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Единая водоснабжающая организация" муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области

2. Юридический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49
Фактический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49

3. Наименование образца испытаний (пробы), описание: Подземные воды

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Единая водоснабжающая организация" муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области, 216200, Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49, артезианская скважина №1, точка водного реестра 1933, Смоленская область, м.о. Духовщинский, д. Шиловичи

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2026 11:00

Ф.И.О., должность: Глыздова О.В., инженер-эколог

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2026 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб.".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1768С от 17.09.2026
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20С/934-2026 от 08.09.2026
Проба (образец) отобрана и доставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности в части отбора и доставки

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

проб (образцов).
Проба принята и направлена в отдел приема проб специалистом группы отбора образцов ИЛЦ Бохоновой С.И.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам).
Сведения о состоянии проб (образцов): при отборе отклонений от требований нормативной документации не выявлено
Упаковка стекло + пластик
Условия хранения соблюдены
Вес, объем пробы 2,5 л.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.26.3908 С

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012, п.5 метод Б Вода. Методы определения цветности
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UEC1506007	58561-14	С-ВЧ/20-11-2025/482632687 от 20.11.2025	19.11.2026
2	Баня водяная STEGLER WB-2	201709272216	-	00004569/-26-2026 от 01.07.2026	30.06.2027

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.68

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Санитарно-гигиеническая лаборатория Сафоновского филиала Образец поступил 17.09.2026 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3908 испытания проведены по адресу::215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.68 дата начала испытаний 17.09.2026 14:30 дата выдачи результата 17.09.2026 16:59					
1	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 0,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	9,5±2,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012, п.5 метод Б
3	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительная информация:
Определение запаха проводилось органолептическим методом при температурах 20 и 60 °С.
Измерение мутности (по формазину) проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм.
Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20 ± 5) град. С; градусы цветности выражены по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности.
Результаты испытаний № 2 выданы с учетом погрешности при P=0,95.
Результаты испытаний № 1 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Проскурякова В. П., оператор ЭВМ

конец протокола лабораторных испытаний № 3908С от 18.09.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Юридический адрес: 214013, Россия, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12,
тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тульский пер, дом 12, литера А, тел.: +7 (4812) 38-42-04, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 214013, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тульский пер, дом 12, литера Б, тел.: +7 (4812) 38-42-04, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 215505, Россия, Смоленская обл, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68, тел.: +7 (48142) 3-03-01, e-mail: fbuzsf@fguz-sm.ru; 214018, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тенишевой ул, дом 26, литера Д, тел.: +7 (4812) 55-11-21, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 214018, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тенишевой ул, дом 26, литера Ж, тел.: +7 (4812) 55-03-72, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 214018, Россия, Смоленская обл, Смоленск г, Тенишевой ул, дом 26, литера В, тел.: +7 (4812) 61-18-07, e-mail: fbuz67@fguz-sm.ru; 216501, Россия, Смоленская обл, Рославльский р-н, Рославль г, Энгельса ул, дом 7, тел.: +7(48134)63640, e-mail: roslavlfguz@fguz-sm.ru; 215111, Россия, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма г, Красноармейское шоссе ул, дом 7б, тел.: +7(48131)2-57-20, e-mail: vzmfbuz@fguz-sm.ru; 216500, Россия, Смоленская обл, Рославльский р-н, Рославль г, Карла Маркса ул, д. 32, тел.: +7 (48134) 4-04-69, e-mail: roslavlfguz@fguz-sm.ru; 215110, Россия, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма г, Герцена ул, д. 16, тел.: +7 (48131) 2-03-22, e-mail: vzmfbuz@fguz-sm.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ.
Эксперт-физик по контролю за
источниками ионизирующих и
неионизирующих излучений
_____ О.В. Писарева
21.09.2026

Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3920С от 21.09.2026

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Единая водоснабжающая организация" муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области

2. Юридический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49
Фактический адрес: 216200, Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49

3. Наименование образца испытаний (пробы), описание: Подземные воды

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Единая водоснабжающая организация" муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области, 216200, Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, г. Духовщина, ул. Советская, дом 65/49, артезианская скважина №1, точка водного реестра 1933, Смоленская область, м.о. Духовщинский, д. Шиловичи

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2026 11:00

Ф.И.О., должность: Глыздова О.В., инженер-эколог

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2026 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб.".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1768С от 17.09.2026
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20С/934-2026 от 08.09.2026
Проба (образец) отобрана и доставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности в части отбора и доставки проб (образцов).
Проба принята и направлена в отдел приема проб специалистом группы отбора образцов ИЛЦ Бохоновой С.И.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам).
Сведения о состоянии проб (образцов): при отборе отклонений от требований нормативной документации не выявлено
Упаковка стерильная стеклянная бутылка
Условия хранения соблюдены
Вес, объем пробы 0,5 л.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.26.3920 С

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013, кроме п.8.4 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации»
МУК 4.2.3963-23, п.5.2-п.5.3 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Бактериологические методы исследования воды»
МУК 4.2.3963-23, п.6.3 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Бактериологические методы исследования воды»

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр "ЭКСПЕРТ-pH"	2423	34127-07	С-ВЧ/10-02-2026/503262970 от 10.02.2026	09.02.2027
2	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	G04-026	67763-17	С-ВЧ/26-06-2026/536476724 от 26.06.2026	25.06.2027

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.68

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Бактериологическая лаборатория Сафоновского филиала Образец поступил 17.09.2026 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3920 испытания проведены по адресу::215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.68 дата начала испытаний 17.09.2026 14:10 дата выдачи результата 21.09.2026 11:08					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кроме п.8.4
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	4	не более 50	МУК 4.2.3963-23, п.5.2-п.5.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п.6.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Проскурякова В. П., оператор ЭВМ

конец протокола лабораторных испытаний № 3920С от 21.09.2026